



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛИМАТИЗ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 012-22

423601, Республика Татарстан, район Елабужский,
ул. Ш-2 (ОЭЗ Алабуга тер.), строение 10/1,
тел: (85557) 5-91-10, E-mail: info@polymatiz.ru

Утверждаю
Начальник ИЛ НМ АО «Полиматиз»

М.А. Мовчан

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ИЛ НМ-36 от 24.01.2025г.
на материал АТМЕН VENT
СТО 24942540-017-2022
на 2-х листах

Наименование и адрес заявителя	АО «ПОЛИМАТИЗ» 423601, РТ, район Елабужский, улица Ш-2 (ОЭЗ Алабуга тер.), строение 10/1
Характеристика образцов	Материал АТМЕН VENT выпускается по СТО 24942540-017-2022
Когда и кем изготовлен	Изготовитель: АО «Полиматиз»
Наименование продукции	Объемная диффузионная мембрана Атмен Vent 450 1,6*20 (32 кв.м.) СТО 24942540-017-2022,
Цель (и вид) испытаний	Определение класса водонепроницаемости, установленные ГОСТ Р 58913 метод А
Дата проведения испытаний	23.01.2025г.


Таблица результатов испытаний объемной диффузионной мембраны Атмен Vent:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Результат испытаний	Метод Испытаний
Водонепроницаемость	Материал относится к классу водонепроницаемости W1, если он проходит испытание на водонепроницаемость в соответствии с п.5.2.3 ГОСТ Р 58913	Класс W1	ГОСТ Р 58913

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

Наименование, тип, зав. (серийный) №	Метрологические характеристики (диапазон/предел измерений, погрешность класса точности)	Дата аттестации, поверки
Прибор для испытания гидростатическим напором GT-C26B-2 зав.№ L23048	0-100 кПа/мин, погрешность измерения $\pm 0,5\%$	Атт. № АТО 0000606 от 21.02.2024г.

Исполнитель



И.С. Гришина

